达州水务集团有限公司2026年-2027年哈夫节、管卡采购项目更正公告

一、采购项目基本情况

1.项目编号：SWUEECG202642528

2.采购项目名称：达州水务集团有限公司2026年-2027年哈夫节、管卡采购项目

3.采购人：达州水务集团有限公司

4.采购代理机构：四川凯融工程项目管理有限公司

二、更正内容

第四章 采购项目技术、服务及其他商务要求：

（一）将原采购文件中二（参数要求）：

（1）PE哈夫节最短尺寸

规格	最短长度	规格	最短长度	规格	最短长度	规格	最短长度
P50	210mm	P125	320mm	P225	390mm	P400	510mm
P63	250mm	P140	320mm	P250	410mm	P450	550mm
P75	260mm	P160	350mm	P280	420mm	P500	610mm
P90	280mm	P180	370mm	P315	450mm	P630	750mm
P110	290mm	P200	380mm	P355	470mm	P800	820mm

更正为：

规格	最短长度	规格	最短长度	规格	最短长度	规格	最短长度

P50	196mm	P125	300mm	P225	370mm	P400	480mm
P63	220mm	P140	305mm	P250	382mm	P450	520mm
P75	258mm	P160	310mm	P280	390mm	P500	560mm
P90	270mm	P180	330mm	P315	400mm	P630	600mm
P110	280mm	P200	350mm	P355	440mm	P800	710mm

（2）水泥承插哈夫节Z1000、水泥承插哈夫节Z1400（铸造件）：

“3、内外涂覆：产品内外涂覆采用红色环氧树脂粉末静电喷涂”描述更正为“3、内外涂覆：产品内外涂覆采用环氧树脂粉末静电喷涂”

“5、紧固件：紧固螺栓采用8.8级高强度半圆头方颈螺栓，与壳体螺栓孔设计的方孔配合”描述更正为“5、紧固件：紧固螺栓采用8.8级高强度螺栓，与壳体螺栓孔设计的孔配合”

（3）将“（4）水泥承插哈夫节Z1000、水泥承插哈夫节Z1400（钢制件）”更正为“（4）异径哈夫节Z1000-G1000*1000、异径哈夫节Z1400-G1400*1000（钢制件）”，其中：

“3、内外涂覆：产品内外涂覆采用红色环氧树脂粉末静电喷涂”描述更正为“3、内外涂覆：产品内外涂覆采用环氧树脂粉末静电喷涂”

（二）商务要求新增实质性商务条款：

9、送货响应要求：成交供应商在接到采购人送货通知后，须在两小时内送货到采购人指定地点，因供应商自身原因未在规定送货响应时间内送达货物的，供应商须承担给采购人造成的全部损失，累计发生2次因供应商自身原因送货响应超时的，视为严重违约，采购人有权单方面解除合同，并追究成交供应商相应违约责任。

（三）其余内容不变

三、联系方式：

采 购 人：达州水务集团有限公司

地　　址：达州市通川区肖公庙路吴家沟水厂412号

联 系 人：郑老师

联系电话：0818-2374071

纪检监察监督电话：0818-2385644

采购代理机构：四川凯融工程项目管理有限公司

地　　址：达州市达川区升华广场A栋25楼

联 系 人：吴先生

联系电话：0818-7230950