达州水务集团有限公司

井盖喷漆、防坠网、有限空间作业设施设备采购项目更正公告

一、项目名称：达州水务集团有限公司井盖喷漆、防坠网、有限空间作业设施设备采购项目

二、项目编号： SWUEECG202643684

三、更正内容：各潜在供应商，现将“达州水务集团有限公司井盖喷漆、防坠网、有限空间作业设施设备采购项目”作如下更正：

1.第三章项目技术、商务及其他要求中供货清单：“名称：正压式呼吸机；型号或技术参数：气瓶容量 6.8L，工作压力30MPA，供气量300L/min，报警压力5.5正负 0.5MPA”。**更正为“名称：隔绝式长管呼吸器；技术参数：电动风速不低于2900r/min，风量不低于2100 m3/h，压力：370 Pa；备注：需防爆，电动连续送风。”。**第五章第五条报价表中隔绝式长管呼吸器参数同步修改。

2.第三章项目技术、商务及其他要求中供货清单名称：防毒面罩“备注：隔绝式长管呼吸器”。**更正为“型号或技术参数：1. 漏率：全面罩总泄漏率≤0.05%；半面罩≤0.5%2. 气密性：全面罩 60s 内压力变化≤100 Pa3. 头带强度：全面罩 150N 拉力 10s 不断裂；半面罩 50N 拉力 10s 不断裂4. 视野：总视野≥70%，双目视野≥55%；镜片透光率≥85%5. 呼吸阻力（30L/min 流量）：吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤150 Pa6. 死腔：全面罩死腔≤250 mL7. 材质：硅胶 / 橡胶，耐酸碱、无毒，可清洗8. APF（指定防护因数）：半面罩 10；全面罩 100中”。增加：“备注：滤毒盒 / 滤毒罐参数标记：A（有机蒸气）、B（无机）、E（酸性）、K（氨）、CO（一氧化碳）等；分 1/2 级1 级：防护时间≥25~45min（按介质），2 级：防护时间更长，容量更大，配套 KP100 防尘：颗粒物过滤效率≥99.97%”。**第五章第五条报价表中防毒面罩参数同步修改。

3.第三章项目技术、商务及其他要求中供货清单名称：气体检测仪：“备注：便携式充电款，标配检测：可燃气体、氧气、一氧化碳、 硫化氢。”**变更为：“备注：1、标配检测：可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢；2、每台需提供合格有效的检验报告。”**第五章第五条报价表中气体检测仪参数同步修改。

其他内容不变。

请已经报名的供应商重新下载最新的招标文件，带来不便敬请谅解！

采购人：达州水务集团有限公司

更正时间：2026年10月22日