

一、项目名称：达州水务集团有限公司供水2026年度水泵及阀门改造采购项目

二、项目编号：SWUEECG202641143

三、更正内容：各潜在供应商，现将“达州水务集团有限公司供水2026年度水泵及阀门改造采购项目”（项目编号：SWUEECG202641143）作如下更正：

谈判文件“第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求 ★二、项目清单及技术参数要求”序号1 莲花湖水厂 静音止回阀 技术参数要求：DN400（1.6HPa）更改为“技术参数要求：DN400（1.6 MPa）”；序号2 三里坪水厂 1号和2号机组离心水泵 技术参数要求：1、流量1200-1500m³/h；2、扬程28.5-25m；3、效率86-84%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）更改为“1、流量1200m³/h；2、扬程28.5m；3、效率86%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）”，7号机组离心水泵 技术参数要求：1、流量1100-1300m³/h；2、扬程30-28m；3、效率85-83%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）更改为“1、流量1100m³/h；2、扬程33m；3、效率85%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）”；序号3 三号泵房 离心水泵 技术参数要求：1、流量1300-1450m³/h；

2、扬程77-73.5m；3、效率86-85.5%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）更正为“1、流量1300 m³/h；2、扬程77 m；3、效率86%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告）”， Δ 多功能水泵控制阀 技术参数要求：DN450（1.6HPa）更正为“DN450（1.6 MPa）”。

其他内容不变，请各潜在供应商自行获取更正后的谈判文件。

四、联系方式：

采购人：达州水务集团有限公司

地 址：达州市通川区肖公庙路吴家沟水厂412号

联系人：郑老师

电 话：0818-2374071

纪检监察监督电话：0818-2385644

采购代理机构：四川中润鼎盛工程项目管理有限公司

地 址：四川省达州市通川区东城张家湾路泰合巷34号

联系人：李女士

电 话：0818-2622333

