

一、采购项目基本情况

1.项目编号：SWUEECG202640581。

2.采购项目名称：达州水务集团有限公司2026-2027年度聚丙烯酰胺采购项目。

3.采购人：达州水务集团有限公司。

4.采购代理机构：四川凯融工程项目管理有限公司。

二、更正内容

将询比文件中一、采购清单及要求（实质性要求）

需求名称	需求说明	备注
聚丙烯酰胺	指标名称	指标值
		固体
	固体含量的质量分数/% \geq	89.0
	分子量/万	800-1200
	残余单体 /% \leq	0.1
	不溶物的质量分数 /% \leq	2.0
	阳离子浓度 /%	40-60
	溶解时间/分钟 \leq	60

注：（1）响应文件中提供相关CMA资质认定的第三方实验室或检测部门出具的所投产品质量检测指标合格的报告。

（2）响应文件中提供相关药剂主要生产设备清单及其彩色照片。

（3）响应文件中提供相关药剂产品说明书及安全技术说明书，每包样品都须提供，说明书中需说明该产品的化学名称，化学式，各组分含量等主要技术参数。

（4）响应文件中提供生产工艺及生产工艺流程图，并对主要生产原拆料的名称，成分，等级加以说明。

（5）其他未尽事宜，参照[水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺](#)（GB/T 31246-2025）执行。

更正为：

一、采购清单及要求（实质性要求）

标的名称	需求说明	备注
	指标名称	指标值

聚丙烯酰胺		固体
	固体含量（干基计）/% ≥	90.0
	阳离子度/%	40-60
	特性黏度（30℃）≥	3.0
	灼烧残渣/% ≤	2.5
	残余单体 /% ≤	0.1
	不溶物的质量分数 /% ≤	0.2
	溶解时间/分钟 ≤	60

注：（1）响应文件中提供相关CMA资质认定的第三方实验室或检测部门出具的所投产品质量检测指标合格的报告。

- （2）响应文件中提供相关药剂主要生产设备清单及其彩色照片。
- （3）响应文件中提供相关药剂产品说明书及安全技术说明书，每包样品都须提供，说明书中需说明该产品的化学名称，化学式，各组分含量等主要技术参数。
- （4）响应文件中提供生产工艺及生产工艺流程图，并对主要生产原拆料的名称，成分，等级加以说明。
- （5）该产品适用于采购人现有污泥脱水设备（带式压滤机、离心机以及板框三种脱泥设备），需根据采购人现场设备需求提供对应的阳离子度的产品。
- （6）其他未尽事宜，参照[水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺](#)（GB/T 31246-2025）执行。

其他不变。

三、联系方式

采购人：达州水务集团有限公司

地址：达州市通川区肖公庙路吴家沟水厂412号

联系人：郑老师

联系电话：0818-2374071

纪检监察监督电话：0818-2385644

采购代理机构：四川凯融工程项目管理有限公司

地址：达州市达川区升华广场A栋25楼

联系人：吴先生

联系电话：0818-7230950

